

---

## Laboratorios acreditados para el análisis de plomo (Pb) en el agua potable

---

Esta es una lista de los laboratorios comerciales certificados por el Wisconsin Department of Natural Resources (WI-DNR) para analizar plomo (Pb) en agua potable. Estos laboratorios proveen las botellas y analizan las muestras en una forma individual. El costo por muestra actualmente, 15 de diciembre, 2016. La lista de todos los laboratorios certificados por el WI-DNR para agua potable se puede encontrar en:

[http://dnr.wi.gov/regulations/labCert/documents/LabLists/SDWA\\_labs.pdf](http://dnr.wi.gov/regulations/labCert/documents/LabLists/SDWA_labs.pdf)

Northern Lake Service  
2420 N. Grandview Blvd.  
Waukesha  
(262) 547-3406  
Costo por muestra  
de plomo= \$30.00

Wisconsin State Lab of Hygiene  
2601 Agriculture Drive  
Madison  
(800) 442-4618  
Costo por muestra de plomo =  
\$29.00 para resultados en 10 de días y \$58.00 para resultados  
en 2 días

Las muestras DEBEN ser recogidas en botellas provistas por el laboratorio. Las muestras deben ser recogidas del grifo de una cocina o un baño que se usa regularmente para agua potable.

Hágale la prueba al agua haciendo lo mismo que hace cuando la usa. Para mejor representar la exposición al plomo a través del agua potable en su hogar, recoja una muestra de agua del grifo de agua fría en la manera en que normalmente usted saca el agua para beber. Por ejemplo:

- Si usted normalmente deja que el agua corra hasta que esté fría antes de usarla para beber, déjela correr hasta que esté fría y ENTONCES recoja la muestra para el análisis.
- Si usted típicamente deja correr el agua por unos segundos antes de usarla para beber, deje correr el agua por unos segundos y ENTONCES llene la botella de la muestra.
- Si usted toma el agua directamente del grifo sin dejarla correr primero, abra el agua e inmediatamente llene la botella.

Si tiene preguntas sobre cómo interpretar los resultados de las pruebas, por favor llame al Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee al (414) 286-3521.

12/15/16